

令和7年5月23日

資 料 提 供

長浜水道企業団総務課
担当 中尾・高木
電話 (0749) 62-4101

水道管路の緊急点検（漏水調査）について

京都市など全国各地で水道管の漏水が発生し、市民生活に大きな影響を及ぼしていることから、当企業団では、水道管路の緊急自主点検を行いました。

結果、漏水や路面の陥没等は確認されませんでした。

今後とも、適正な維持管理に努めて参ります。

記

【点検の結果】

1. 点検の結果

漏水や路面の陥没等は確認されませんでした。

【点検の概要】

1. 対象とする管路

1960年代に布設された口径300mm以上の水道管

2. 管路の延長

約7.6km（全管路延長約1,305.5kmのうち）

3. 実施期間

令和7年5月20日から22日まで

4. 点検の方法

次の項目を2人1班で点検

- ・ 目視による漏水の有無および道路陥没の有無の確認
- ・ 漏水探知機および音聴棒による漏水調査（別紙写真参照）

点検の方法



漏水探知機による調査



音聴棒による調査