

仕 様 書

この仕様書は、下坂浜浄水場 No.1・No.4 ろ過池洗浄空気弁取替工事の仕様を定めたものである。

1. 工事名称 下坂浜浄水場 No.1・No.4 ろ過池洗浄空気弁取替工事
2. 工事場所 下坂浜浄水場
3. 工 期 契約日の翌日から令和8年1月16日
4. 提出書類 契約書記載書類、業務報告書、業務写真の他、監督員の指示によるものとする。
5. 工事内容 下坂浜浄水場 No.1、No.4 ろ過池洗浄空気弁取替
6. 更新機器 電動フランジレスバタフライ弁φ150 … 2基
 ・面間寸法 L=56mm
 ※スペーサーは使用可能ならば既設流用

 フランジ接合材φ150
 ・全ねじボルトナット(SUS)製 … 1式(2台分)
 ・その他配管接続に必要なパッキンなど … 1式(2台分)

 ドレッサージョイントφ150 … 2個

 <既設電動フランジレスバタフライ弁φ150>
 (株)清水鐵工所製 モーター出力:0.04kW 220V 60HZ 遠方開度指示計:無
 弁体:SCS13A 弁軸:SUS630 弁座:テフロン
 塗装:内面無塗装、外面フタル酸樹脂塗料(マンセル N 9.5(白色))
 <既設継手>
 MKD カップリング SE-WT/NBR ナイロコート 150A (理研商事株)
7. その他 ・機器の発注前に監督職員に使用材料の承諾を得ること。
 ・本仕様書に明記していない事項および疑義のある場合は、当企業団と別途協議を行い決定すること。