

仕 様 書

この仕様書は、菅並浄水場 pH 計更新工事に関する仕様を定めたものである。

1. 設置機器 横河電機株式会社製 pH 計（2台）
 - ・変換器 : FLXA402-A-B-AJ-P1-NN-A2-WR-N-N-J-NN
 - ・検出器 : PH8EFP-03-TN-TT3-N-G*A
 - ・ホルダー : PH8HF-PP-JPT-T-S3-C1*A

水質計器用ポールスタンド(SUS 製) (2基)

 - ・サイズ : $\phi 60.5$
 - ・高さ : H=1500
2. 撤去機器 DKK製 pH 計(2台)
 - * 既設機器: TUF-7M (4-20mA) 1999 年製
3. 設置場所 菅並浄水場
4. 作業内容 既設 pH 計一式の撤去及び処分
新設 pH 計一式の据付
配線接続(既設ケーブル流用)
試運転調整
組合わせ試験
5. 提出書類 着工届、現場代理人届、工程表、完了届、報告書 一式
6. 工 期 契約日の翌日から令和8年3月19日
7. その他 ・本仕様書に明記していない事項および疑義のある場合は、当企業
団と別途協議を行い決定することとする。