

仕様書

※明記されていない部品も有

機器名称	下坂浜浄水場No.2逆洗ポンプ		横軸両吸込渦巻ポンプ	
製造番号	1110170		型式	NDF-SC-M
製造年	2011年製			
仕 様	[下坂浜浄水場No.2逆洗ポンプ分解整備に伴う労務費]			
	・ポンプ分解整備費 ... 1式			
	＊別紙取替部品以外は既設再利用するものとする。			
	①ポンプ部分解・点検・清掃・再組立・小配管取り外し、再取付			
	②芯出し			
	③試運転調整			
	④各種性能試験・測定			
	⑤ポンプ塗装(ケレン含む)			
	外面：水道用ポリウレタン樹脂塗料2回塗り(下塗り1回、上塗り1回)			
	膜厚：下塗り25μm、上塗り25μm			
	仕上げ色調マンセル値：2.5PB4/2			
	内面：水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料(JWWA K157)			
	3回塗り(下塗り1回、中塗り1回、上塗り1回)			
	膜厚：下塗り100μm、中塗り100μm、上塗り100μm			
	仕上げ色調マンセル値：特に指定なし(監督職員との打合せによる)			
	⑥満水検知器分解・点検・清掃・ケレン、塗装(仕様：ポンプ塗装同様)・再組立			
使用条件	⑦報告書作成			
	使用目的	逆洗ポンプ		
	使用流体	上水	設置場所	(屋内) ・ 屋外 ・ 水中
			参考図	無 ・ (有)
備考				