


X69000-C2111BB-11



符号 NO.	部品名称 PART NAME	材料 MATERIAL	数量 QTY	備考 REMARKS
#1-01	インペラ	SCS13	1	
#1-01	シャフト	S45C	1	
#2-02	インペラキー	S45C	1	
#2-03	カッタリソナー	S45C	1	
#2-05	軸スリーブ	CAC406	2	
#2-05a	オイル	NER	2	NOK S85
#2-06	スリーパケット	SUS403	2	※500g/箱 (HSLネジ)
#20-01	ケーシング	FC250	1	
#20-01b	シートパッキン	FC250 #6500	1	0.5t
#20-02	ライナリソナ	CAC406	2	
#31-01	玉軸受	SUJ	2	#6310 Δ
#31-02	軸受ケース	FC200	1	
#32-02	軸受ケース	FC200	1	
#31-03	軸受カバー	SS400	1	
#32-03	軸受カバー	SS400	1	
#32-05	ロッドナット	SS400	1	AN10(右ネジ)
#32-06	ロッドナット	SPCC	1	AW10
#32-08	ベアリングカバー	SS400	2	
#31-10	水切り	SUS304	1	ネジロッド型 (HSLネジ)
#32-10	水切り	SUS304	2	ネジロッド型 (HSLネジ)
#40-01	パッキン	CAC406	2	
#40-02	ランソソナ	CAC406	2	
#40-03	ランソパッキン	FC #501L	10	※10x3000L Δ
#40-04	ランソパッキン	CAC406	2	

* カッタリソナホルトの交換も行うこと

機器名称: No.2 逆洗ポンプ

尺度 SCALE	名称 TITLE
1:Not	逆洗ポンプ水道企業団 図
単位 UNITS	下板洗浄水場 専用
mm	横軸面吸込流巻ポンプ断面図
	300x250NDF-SC-M
	DWV CORPORATION
	電気工業社機械製作所
	図番 DRAWING NO.
	11-BB1T123-00069X

—	1110170	軸受、カッタリソナ訂正	—	—	1
—	1110170		—	—	0
DATE	SERIAL NO.	DESCRIPTION	APPR. CHECK PREP. REV.		

A3

ボム: 300x250 TYPE: NDF-SC-M
図例・参考図: PHT123D02076 表紙:

- 注記
1. ねじ廻り止め用接着剤
「ロッドナット242」日本ロッドナット(株)製
(加工箇所)
#12-06 スリーパケット (HSLネジ)
#31-10 水切り (HSLネジ)
#32-10 水切り (HSLネジ)
2. 流路ガスケット
「ヘルメシーラ723」(株)日本ヘルメシーラ製
(加工箇所)
#20-01 ケーシング合わせ面
#20-02 ライナリソナ外周部
3. 流路ガスケット
「ロッドナット565」日本ロッドナット(株)製
(加工箇所)
#31-03 軸受カバーフランジ面
#32-03 軸受カバーフランジ面
4. 上記1, 2共に加工部位の図面を十分に示すこと。
5. 回転方向は、図例と異なりポンプを見て「時計方向」です。