

# 仕 様 書

この仕様書は、川並加圧所電動弁取替工事に関する仕様を定めたものである。

1. 工事名称            川並加圧所電動弁取替工事
2. 工事場所           長浜市余呉町川並 川並加圧所
3. 工期                契約日翌日から令和 7 年 10 月 31 日
4. 工事内容            電動外ねじ式ソフトシール仕切弁取替 … 1 式
5. 機器仕様            電動仕切弁  $\phi 100$  … 1 台  
面間寸法  $L=250\text{mm}$   
7.5K フランジ接合材  $\phi 100$  用 … 1 式 (1 台分)  
その他配管接続に必要なパッキンなど … 1 式  
  
＜既設電動吐出弁  $\phi 100$ ＞  
(株)清水合金製作所製 モーター出力:0.2kW 200V 60Hz
6. 提出書類           契約書記載書類、工事報告書、工事写真の他、監督員の指示によるものとする。
7. その他              ・設備および水質に影響が無いように施工すること。  
                          ・本仕様書に明記していない事項および疑義のある場合は、当企業団と別添協議を行い決定することとする。  
                          ・電動仕切弁の支えは既設流用とするが、選定した機器により取替または加工が必要であれば、受注者の負担で行うこと。