

仕 様 書

この仕様書は、菅浦浄水場取水流量計更新工事の仕様を定めたものである。

- | | |
|---------|---|
| 1. 工事名称 | 菅浦浄水場取水流量計更新工事 |
| 2. 工事場所 | 菅浦浄水場 |
| 3. 工事期間 | 契約日の翌日から令和7年12月12日 |
| 4. 提出書類 | 提出書類は、契約書記載書類、業務報告書、業務写真の他、監督員の指示によるものとする。 |
| 5. 工事内容 | 菅浦浄水場取水流量計の更新及び単体調整 |
| 6. 更新機器 | <p>φ50 分離形電磁流量計(アレスタ・ループ機器含む) 1式
 既設機器同等以上の機種
 電源:AC100V 出力:DC4-20mA フルスケール 0-60m³/h</p> <p><既設流量計>
 山武製 分離形電磁流量計 (面間寸法 L=86mm)
 検出器型式:KID11B-0050PL11HV-1A
 変換器型式:KIX20B-A1202S-1XX
 電源:AC100V 出力:DC4-20mA フルスケール 0-60m³/h</p> <p>ストラブカップリング80A 1式
 * ストラブ接続部の既設配管の隙間は不明のため、流量計の寸法変更には注意すること</p> |
| 7. その他 | <ul style="list-style-type: none"> ・機器の発注前に監督職員に使用材料の承諾を得ること。 ・作業日は平日の昼間とする。 ・流量計は前後配管に荷が掛からないように支持材等で支えること。 ・本仕様書に明記していない事項および疑義のある場合は、当企業団と別途協議を行い決定すること。 |