

令和８年８月２４日

長浜水道企業団

回 答 書

先日公告しました、「八条町送配水管布設替工事」について、下記のとおり質問がありましたので回答します。

	質 問	回 答
1	共通仮設費及び現場管理費の経費計上における施工地域補正について、補正無し、一般交通影響あり（１）、一般交通影響あり（２）のどの条件を設定しているか？	施工地域の適用条件に該当する条件を設定しています。
2	第１号明細表の不断水割Ｔ字管及び不断水バルブはフランジ接合部品等を見ると１０Ｋとなっているが、１０Ｋ仕様でいいか？指定メーカー表に記載されている各メーカーに問合せたところ、７．５Ｋ仕様での見積対応を行っていると同った。仮に１０Ｋであった場合は設計変更の対象となるか？	不断水割Ｔ字管は７．５Ｋ仕様、不断水バルブは仕様区分はありません。フランジ接合部品は設計書記載のとおりです。 協議の上、変更の対象とします。
3	第２５号明細表のフランジ接合部品LSP型φ３５０は１０Ｋ仕様でいいか？	１０Ｋ仕様です。
4	第２５号明細表のＫ形用２割離脱防止金具φ３５０は耐震用か？	耐震用ではありません。
5	第３１号明細表のメカ形ショートフランジ短管φ１５０（塩ビ＊鋼管用）は７．５Ｋ仕様でいいか？	７．５Ｋ仕様です。
6	第３１号明細表のフランジ接合部品LSP型φ７５はダクタイル鋳鉄管GX形フランジ付Ｔ字管φ２５０×７５（GF７．５Ｋ）の接合に使用すると思うが、１０Ｋでいいか？	設計書記載のとおりです。
7	第４６号明細表のフランジ接合部品LSP型φ７５は１０Ｋとなっているが、７．５Ｋではないか？	設計書記載のとおりです。

8	「下請金額見積書」の提出とあるが、下請予定業者の見積書のみを添付するという理解でよいか？ 様式があれば提示してほしい。	下請予定の総額が5, 000万円未満である事を確認出来る下請予定業者の見積書または下請予定金額の内訳を記した見積書で様式は問いません。
9	下請業者の見積書はPDFを印刷したものでも可か？	可能です。