

令和8年7月15日

長浜水道企業団

回 答 書

先日公告しました、「菅並浄水場における小規模緩速ろ過システム実証実験に関する共同研究」について、下記のとおり質問がありましたので回答します。

	質 問	回 答
1	企画書作成要件3.(2) 「ろ過水の濁色度のデータを連続して記録し・・・」とあるが、 そのうちの色度については濁度との相関性が高いため、連続測定 の可否についての協議は可能か。	可能とします。
2	企画書作成要件4.(2) 削減効果の比較対象資料を提供してほしい。	別途、資料を提示します。
3	企画書作成要件6.(2) 見込まれている検査回数を教えてほしい。	年4回、水質基準の52項目を想定しています。