

設 計 番 号

工 事 番 号

確認者①	確認者②	担 当

当初設計書

				使用単価	
施 工 年 度	令和7年度				
履 行 場 所	落合配水池				
委 託 名 称	落合配水池内部清掃点検委託業務				
委 託 金 額	当初設計額	円	変更設計額	円	
履 行 期 間	契約日の翌日から令和8年1月30日まで				

長浜水道企業団

起 工 （ 変 更 ） 理 由

落合配水池は一槽構造のため断水をせずに内部清掃をすることは、直営施工では困難であるため。

設 計 （ 変 更 ） 概 要

配水池内の底部堆積物を、清掃用水中ロボットにより通水状態（不断水状態）で、配水用水を濁らせることなく吸引除去して配水池外へ搬出する。併せて、水中カメラを用いて配水池躯体内部の亀裂や損傷、腐食等の有無を点検確認する。

業務費内訳書 (No. 1)

(No. 1)

[illegible]